

Clapet coupe-feu
avec servomoteur électrique, déclencheur thermique et appareil d'alimentation et détecteur de fumée

Alimentation
230VAC

MP
Gnd

En cas de raccordement sur MP-BUS, les bornes 6/7 sont inopérantes

BKN230-24-C

× BKN230-24-C
Pont 1/2
à retirer

Appareil d'alimentation
BKN230-24-C
Désignation de raccordement appareil périphérique

Détecteur de fumée
max. 1pce par BKN-24-C possible

ORS 142 K

Test CCF

Appareil de commande et de communication
(9-fois) BKS24-9A

Contacts auxiliaires

Moteur

Caractéristiques techniques
selon feuille de spécification séparée

Schéma de raccordement

230VAC L N

24VAC

Commande protection incendie

CCF dérangement

CCF 1-9 ouvert

Déverouillage du ventilateur

K1a

Commande

0 I

K1a

13 Auf-Zu
11 12 14
15 16 K1
17 18 K2

BKS24-9A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 10 b

3 4 5 6 7 8
BSK

N L

1/6 1/7 2/6 2/7 9/6 9/7

BSK 1 BSK 2 BSK 9

Armoire de commande

230VAC

230VAC

Ligne de communication
max. 600m / 0,75mm²

test ccf

1 2 3 4 5 6 7
décl. therm.
M

BKN230-24-C

1 2 3 4 5 6 7
décl. therm.
M

BKN230-24-C

Dérangement - Fonction K1

Situation	état
Dérangement actuel	
pas de dérangement	

Charge des contactes auxiliaires

max. 24VAC / 0,5A

Déclencheur thermo-électrique

Servomoteur à ressort de rappel

Déclencheur thermo-électrique

Servomoteur à ressort de rappel

SCHAKO KLIMA-LUFT

1762 Givisiez
Tel.: 026'460'88'00

8040 Zürich
Tel.: 043'336'30'60

Attention : Ceci est un schéma de fonction !
Le concept et l'exécution doivent être conforme aux indications fournies par la police du feu ainsi que par l'organe de sécurité compétant

Fonction	**SO21 + BKS24-9A** **SO23 + BKS24-9A + ORS142K**	Schema: **BKS24-9A**	Rev: -
Projet :		Date 30.03.2010	Visa DD