Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 16686

Titulaire
Schako (Schweiz) AG
Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez
Schweiz

Fabricant
SCHAKO KG
88605 Messkirch
Germany

Groupe 504 - Clapets et fermetures coupe-feu

Produit CLAPET COUPE-FEU BKA-EN

Description Clapet coupe-feu (carré), boîte en tôle d'acier, plaque du clapet en plaques AESTUVER (E=50mm).
déclenchement: électrique, pneumatique, thermique
Bmax=1500mm; Hmax=800mm

Utilisation Montage horizontal ou vertical dans paroi et plafond massif, parois légères et dans une cloison souple (Weichschott).
Epaisseur min. de la paroi massive: 100 mm / Epaisseur min. du plafond massif: 150 mm
Epaisseur min. de la paroi légère: 100 mm
Utilisation et installation selon directive "Installations aérauliques" édition 2015 - et les spécifications du fabricant.

Documentation MPA, Braunschweig: RE '3669/8143-PK-3155/081/13' (2004-2014), RE '3197/238/14' (16.05.2018), RE '2400/216/15' (10.11.2017), RE '2401/028/16' (18.12.2018), RE '2400/337/17' (14.11.2018), RE '2400/549/17' (05.03.2019), RE '2400/634/18' (16.01.2019), RE '2400/756/18' (25.01.2019), RE '2401/253/20' (05.08.2021), RE '2400/713/18' (06.02.2019), RC 'K-2401/172/16-MPA BS' (31.08.2021), CCP '0761-CPR-0244' (03.08.2017); Hersteller: DP 'DoP-BKA-EN-2021-06-01' (01.06.2021)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 15.12.2021
Remplace l'attestation du 03.11.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher