Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 31874

Titulaire
Schako (Schweiz) AG
Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez
Schweiz

Fabricant
Strulik GmbH
65597 Hünfelden
Germany

Groupe 802 - Clapets de désenfumage

Produit VOLET DE DÉSENFUMAGE, TYPE ERK-SO

Description Clapet de désenfumage rectangulaire, avec boîtier Promatect-MST 2x25 mm plaques coupe-feu en silicate de calcium, volet en 3 plaques coupe-feu Promatect-MST en silicate de calcium (2x20mm),
déclenchement: manuel
Bmin=200mm x Hmin=200mm
Bmax=1500mm x Hmax=800mm
Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa

Utilisation Pour installation en paroi massive et dans des conduits de désenfumage pour des sections multiples ou individuelles. Ce clapet de désenfumage doit être monté selon les instruction du fabricant.

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport d'essai 'Nr. 3110-/110/13-Ba' (14.10.2015), Rapport d'essai 'Nr. 2400/172/15-Ba' (23.02.2016), Rapport d'essai 'Nr. 2400/059/15-Ba/MR' (14.01.2016), Rapport d'essai 'Nr. 2400/228/15-MR' (06.06.2016), Rapport d'essai 'Nr. 2400/217/15-Schy' (28.01.2016), Rapport d'essai 'Nr. 2401/020/16-Schy' (12.04.2016), Rapport d'essai 'Nr. 2400/215/15-Schy' (25.02.2016), Rapport d'essai 'Nr. 3296/18614-Ba' (23.10.2015), Rapport d'essai 'Nr. 2400/270/15-Ba/MR' (25.11.2015), Rapport de classification 'Nr. K-3404/294/14-MPA BS' (12.05.2016); Hersteller: DP 'DoP-ERK-SO-2016-07-01' (01.07.2016)

Conditions d'essai EN 1366-10 testé en charge; EN 1366-2

Appréciation Classification EI 90 (vedw-how-i↔o) S1000C10000MAmulti

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 07.01.2022
Remplace l'attestation du 15.12.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo Roland Julmy