Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 30147

Inhaber /-in
SCHAKO (Schweiz) AG
Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez
Schweiz

Hersteller /-in
SCHAKO KG
88605 Messkirch
Germany

Gruppe 504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt SCHAKO, BSK-RPR-EU

Beschreibung Brandschutzklappe (rund) mit Gehäuse aus Stahlblech/Edelstahl (D=1mm), Klappenblatt aus PROMATECT-MS Platten in Kalzium-Silikat (D=30mm), Auslösung: elektrisch, thermisch
Durchesser: 100mm - 500mm

Anwendung Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände und Massivdecken.
Mindeststärke der Massivwand: 150mm / Mindeststärke der Massivdecke: 150mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.

Unterlagen MPA BS, Braunschweig: PB '3245/998/09' (19.04.2010), PB '3485/922/11' (22.03.2012), PB '3243/509/11' (26.03.2012), PB '2400/370/17' (16.11.2021), KB 'K-3573/024/10-MPA BS' (03.06.2022), LB '0761-CPR-0247' (03.08.2022); Hersteller: LE 'DoP-BSK-RPR-EU-2022-01-01' (01.01.2022)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho o→i) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.11.2023
Ersetzt Dokument vom 04.07.2018

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher