Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 30147

Titulaire
SCHAKO (Schweiz) AG
Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez
Schweiz

Fabricant
SCHAKO KG
88605 Messkirch
Germany

Groupe 504 - Clapets et fermetures coupe-feu

Produit SCHAKO, BSK-RPR-EU

Description Clapet coupe-feu (rond), boîte en tôle d'acier/acier inoxydable (E=1mm), plaque du clapet en plaques PROMATECT-MS, silicate de calcium (E=30mm), déclenchement: électrique, thermique
diamètre: 100mm - 500mm

Utilisation Montage horizontal ou vertical dans paroi et plafond massif.
Epaisseur min. de la paroi massive: 150mm / Epaisseur min. du plafond massif: 150mm
Utilisation et installation selon directive "Installations aérauliques" édition 2015 - et les spécifications du fabricant.

Documentation MPA BS, Braunschweig: RE '3245/998/09' (19.04.2010), RE '3485/922/11' (22.03.2012), RE '3243/509/11' (26.03.2012), RE '2400/370/17' (16.11.2021), RC 'K-3573/024/10-MPA BS' (03.06.2022), CCP '0761-CPR-0247' (03.08.2022); Hersteller: DP 'DoP-BSK-RPR-EU-2022-01-01' (01.01.2022)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho o→i) -S

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 02.11.2023
Remplace l'attestation du 04.07.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher