Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 24450

Inhaber /-in
SCHAKO (Schweiz) AG
Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez
Schweiz

Hersteller /-in
SCHAKO KG
88605 Messkirch
Germany

Gruppe 504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt SCHAKO, BSK-RPR

Beschreibung Brandschutzklappe (rund) mit Gehäuse aus Stahlblech/Edelstahl (D=1mm), massive Ausführung, Klappenblatt aus PROMATECT-MS Platten in Kalzium-Silikat D=20mm (100mm-250mm) und D=30mm (260mm-500mm).
Auslösung: elektrisch, pneumatisch, thermisch
Durchesser: 100mm - 500mm

Anwendung Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände.
Mindeststärke der Massivwand: 100mm / Mindeststärke der Massivdecke: 150mm
Mindeststärke der Leichtbauwand: 100mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.
(Verwendung Anbaurahmen AR gemäss der Herstellerangaben)

Unterlagen MPA BS, Braunschweig: PB '3730/7276-Go - 2400/634/18' (2007-2020), PB '3009/624-Go - 2400/634/18' (2008-2021), KB 'K-2401/131/16-MPA BS' (17.07.2023), LB '0761-CPR-0245' (03.08.2022); Hersteller: LE 'DoP-BSK-RPR-2020-09-01' (01.09.2020)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.11.2023
Ersetzt Dokument vom 01.11.2018

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel Frank Näher