

**Declaración de prestaciones**  
**Nr. 01-01- DoP- BSK-EN-2014-10-09**

<b>Tipo de producto (1)</b>	BSK EN
<b>Marcado para identificación</b>	Etiqueta de marcado CE sobre el producto
<b>Finalidad</b>	Compuerta cortafuegos conforme a UNE EN 15650:2010
<b>Fabricante (2)</b>	SCHAKO Iberia SL Polígono Industrial Rio Gállego C/B nave 3 E-50.840 San Mateo de Gállego, Zaragoza (España)
<b>Sistema de evaluación</b>	Sistema 1
<b>Organismo notificado</b>	Verificación de la constancia de las prestaciones y evaluación del control de producción en fábrica por organismo de certificación Bureau Veritas nº NB 1035 con CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE PRESTACIONES nº 1035-CPR ES054987.


**Prestaciones declaradas (3)**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Condiciones nominales de actuación</b> Integridad Dispositivo sensible a la temperatura	E Superado	EN 15650:2010 ISO – 10294 - 4:2001
<b>Tiempo de respuesta a cierre</b> Fiabilidad operacional	Superado	EN 15650:2010 EN 1366-2:2015
<b>Seguridades</b> Ensayo de ciclos	Superado	EN 15650:2010 EN 1366-2:2015
<b>Resistencia al fuego</b> Estado E Aislamiento I Fuga de humo S Resistencia mecánica Mantenimiento	120 minutos EI 120(v <sub>e</sub> , i<> o) S  Superado	EN 15650 :2010 EN 1366-2:2015 EN 13501-3:2007+A1 :2010
<b>Durabilidad del tiempo de respuesta</b> Respuesta del sensor de temperatura	Superado	EN 15650:2010 ISO–10294 - 4:2001
<b>Seguridad operacional</b> Seguridad de funcionamiento Durabilidad ciclos apertura y cierre	100 ciclos 10.000 ciclos Superado	EN 15650:2010
<b>Ensayo de fuga a compuerta</b> Estanqueidad	Clase B	EN 15650:2010 EN 1751:2014

Las prestaciones de la compuerta BSK-EN (1), son conformes con las prestaciones declaradas (3) en la tabla adjunta.

La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante (2).

Firmado



Mª Teresa Giménez de Bagüés