SCHAKO
KLIMA-LUFT

Montageanweisung

DSX

Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefon 0 74 63 - 980 - 0
Telefax 0 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

Montageanweisung DSX

1. Kasten für Bandanfang an der Deckenabhängung aufhängen (Abb. 1.1)

Abb. 1.1



2. Kastenverbindungsbleche anbringen (Abb. 2.1 - 2.3)

Abb. 2.1

Abb. 2.2



Abb. 2.3



Anschließend Kasten über Muttern ausrichten und fixieren.

3. Nächster Kasten der Bandausführung in Kastenverbindungsblech (Abb. 3.1 - 3.2) **und Abhängevorrichtung** (Abb.1.1) **einhängen**

Abb. 3.1

Abb. 3.2

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rücknahme nicht möglich!

Montageanweisung DSX

4. Mittels Zange (Wasserpumpenzange, etc...) die Laschen der Kastenverbindungsbleche umlegen (Abb. 4.1 - 4.2)

Abb. 4.1

Abb. 4.2

Für die Fortsetzung des Bandes gilt wieder (Abb. 3.1 - 3.2)

5. Befestigung bei Überströmbetrieb bzw. Blindstücken erfolgt mit extra Verbindungslaschen. (Abb. 5.1 - 5.3)

Abb. 5.1

Abb. 5.2

Abb. 5.3

6. Jeweils die äußeren Lamellen an den Stirnseiten entfernen. Verbindungsfedern mit Hilfe des Montagegriffs aufdrücken (Abb. 6.1 - 6.4)

Abb. 6.1

Verbindungsfeder

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rücknahme nicht möglich!

Montageanweisung DSX

Abb. 6.2



Montagegriff

Abb. 6.3



Abb. 6.4

7. Lamellen wieder in der richtigen Ausblasrichtung einsetzen
Abb. 7.1



Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rücknahme nicht möglich!