Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 25121

Inhaber /-in
Schako (Schweiz) AG
Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez
Schweiz

Hersteller /-in
Schako KG
88605 Messkirch
Germany

Gruppe 504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt BRANDSCHUTZKLAPPE BKP-EN

Beschreibung Brandschutzklappe (eckig) mit Gehäuse aus Stahlblech,
massive Ausführung, Klappenblatt aus Promatect MS, 25mm.
Auslösung: elektrisch, pneumatisch, thermisch
Bmax = 800mm, Hmax = 250mm

Anwendung Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände.
Mindeststärke der Massivwand: 100 mm / Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm
Mindeststärke der Leichtbauwand: 100mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.

Unterlagen MPA, Braunschweig: PB '3731/037/12' (06.06.2013), PB '3015/745/13' (20.06.2013), PB '3014/744/13' (05.08.2013), PB '3665/941/13' (13.08.2013), KB 'K-3406/607/13-MPA BS' (10.10.2013), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0761-CPR-0350' (15.11.2018); Hersteller: LE '09-23-DoP-BKP-EN-2013-11-01' (01.11.2013)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 04.03.2020
Ersetzt Dokument vom 01.01.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel Frank Näher